



Туристически заслон „ДИАНА”
в ПП”Шуменско плато” гр.Шумен



Проектант:.....



КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от инж.Илчо Йорданов Илиев
Проектант – Конструктор

Относно: "Ремонт на Туристически заслон "Диана" в
ПП"Шуменско плато" гр.Шумен"

Туристически заслон "Диана" представлява тристранно ограден навес и е построен по смесен способ.Основите му са ивични бетонтови.Стените са от каменна зидария завършващи със стоманобетоннови пояси. Покрива е двускатен.В заслона има изградено огнище с комин и са монтирани бетонови маси и пейки.


При направения оглед констатирах че състоянието на заслона е лошо.Покрива и дървените части на пейките и масите липсват. Разрушена е подовата настилка и има повреди по огнището.

Ремонта на заслона включва направата на нова стоманобетоннова покривна плоча съгласно приложените чертежи и ново покритие от битумни керемиди. Ще се направи нова настилка от чакъл и ще се ремонтира огнището.Ще се възстановят дървените части на пейките и масите.



При ремонта да се спазват минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труда при изпълнението на СМР.

10.2012 год.
гр.Шумен



Съставил:





ЗАСЛОН - "ДИАНА" - М 1:50




ЗАСЛОН - "ДИАНА" - ПОКРИВ - М 1:50



ЗАСЛОН - "ДИАНА" **ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ 1.-1. - М 1:50**




ЗАСЛОН - "ДИАНА" - ПОКРИВНА ПЛОЧА **КОФРАЖЕН ПЛАН - М 1:50**



КАРТА НА ОБЕКТАТА В
 ОБЛАСТНОТО АДМИНИСТРАЦИЯ
 Регистрант № 11265
 М. 1:140
 ПОДАНАТА
 [Signature]
 [Stamp]

ЗАСЛОН - "ДИАНА" - ПОКРИВНА ПЛОЧА АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН - М 1:50




Р.М.А.
 4Ф6⁵x2500
 100
 10
 125Ф8x120cm
 (5Ф8/м)

горна армировка
 монтират се по целия
 контура на плочата

В - 25
 Ст.АІ и АІІІ



Армировка за плоча

Ф	метри-м	кг/м	тегло-кг.
Ф6 ⁵	100,00	0,260	26,00
Ф8	1006,00	0,395	398,00
		Общо:	424,00 кг.



АРМИРОВКА НА ПРОСТА ГРЕДА


М 1:25



РАЗРЕЗ



СТРЕМЕНА



ЗАБЕЛЕЖКА:

При повече от 4 броя долна армировка същата се монтира на два реда.

Таблица за греди и пояси при покривна плоча - ЗАСЛОН - "ДИАНА"

Гр. №	b/h	l _{св.}	l ₁	долна армировка	с	горна армировка	междинна армировка	стремена	а	кобилицы	забележка
1.	25/40	4,90		4N14x565		2ф6,5x565		36ф6,5x130	14		
П1	40/35	4,90		2ф8x565		2ф8x565		26ф6,5x150	20		По наклону По наклону
П2	40/35	4,90		2ф8x595		2ф8x595		30ф6,5x150	20		
П3	40/35	4,90		2ф8x595		2ф8x595		30ф6,5x150	20		
								тегло-кг.			
								кг/м ³			
ф6 ⁵								0,260	49,00		
ф8								0,395	29,00		
№14								1,208	28,00		
								Общо: 106,00кг.			