



Туристически заслон „ТЕМЕНУГА”
в ПП”Шуменско плато” гр.Шумен



Проектант:.....



КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от инж.Илчо Йорданов Илиев
Проектант – Конструктор

Относно: "Ремонт на Туристически заслон "Теменуга"
в ПП"Шуменско плато" гр.Шумен"

Туристически заслон "Теменуга" представлява тристранно ограден навес и е построен по смесен способ.Основите му са ивични бетонтови.Стените са от каменна зидария завършващи със стоманобетоннови пояси.Покрива е двускатен, дървен и е покрит с дъсчена обшивка и "Бардолин".В предния край билната столица е подпряна с дървена колона.Пода е от бетонова настилка.В заслона има монтирани дървени маси и пейки.


При направения оглед констатирах че състоянието на заслона е сравнително лошо.Повредени са дървената колона и част от покривната конструкция и покривното покритие.Частично е разрушена подовата настилка.Масите и пейките са в лошо състояние.

Ремонта на заслона включва подмяна на дървената колона и на покривната конструкция съгласно приложените чертежи.Ще се подмени и покривното покритие с ОСБ плоскости и битумни керемиди.Ще се възстанови бетоновата настилка.Ще се подменят масите и пейките.



При ремонта да се спазват минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труда при изпълнението на СМР.

10.2012 год.
гр.Шумен

Съставил:





ЗАСЛОН - "ТЕМЕНУГА" - М 1:50



ЗАСЛОН - "ТЕМЕНУГА" - ПОКРИВ

M 1:50



ЗАСЛОН - "ТЕМЕНУГА" **ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ 1. - 1. - М 1:50**

