



# Туристическа беседка „ХИЖАТА” в ПП”Шуменско плато” гр.Шумен



Проектант:.....



## КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от инж.Илчо Йорданов Илиев  
Проектант - Конструктор

Относно: "Ремонт на Туристическа беседка "Хижата" в  
ПП"Шуменско плато" гр.Шумен"

Туристическа беседка "Хижата" представлява дървен навес открит от всички страни.Основите му са бетонтови.В тях са насадени 7 бр. дървени колони с разпонки към тях. Покрива е шестскатен, дървен и е покрит с дъсчена обшивка и "Бардолин".Между колоните има дървена ограда.Пода е от бетонова настилка.В беседката има монтирани дървени маси и пейки.


При направения оглед констатирах че състоянието на беседката не е добро.Повредени са дървените колони и част от покривната конструкция и покривното покритие.Част от разпонките и цялата ограда липсват.Масите и пейките са в лошо състояние като част от тях липсват.

Ремонта на беседката включва подмяна на дървените колони и на разпонките съгласно приложените чертежи.Ще се подмени и покривното покритие с ОСБ плоскости и битумни керемиди.Ще се подменят масите и пейките.Ще се монтира нова декоративна ограда.Ще се импрегнират и лакират всички дървени елементи.



При ремонта да се спазват минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труда при изпълнението на СМР.

10.2012 год.  
гр.Шумен



Съставил:



# **БЕСЕДКА "ХИЖАТА" - М 1:50**



# **БЕСЕДКА "ХИЖАТА" - ПОКРИВ - М 1:50**



# **БЕСЕДКА "ХИЖАТА"** **ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ - М 1:50**

