



“КАВЕКО инженеринг” ООД
София, ул. "Антим I" № 17, тел.. 0889219347; E-mail: kaveko@abv.bg

**ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ
НА ТП „ДГС СУВОРОВО”
ОБЛАСТ ВАРНА**

СОФИЯ 2025 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

През ревизионния период инцидентно са възниквали пожари и то с доста ограничен обхват, ограничаването на обхвата им се е случвало благодарение, както на адекватно реализираните противопожарни съоръжения и мерки от страна на ТП „ДГС Суворово“, така и на бързата и адекватна реакция на участниците в потушаването им.

Възможните източници, от които би могло да възникне пожарна опасност за горските комплекси в района на дейност ТП „ДГС Суворово“, са разположените около тях обработваеми площи, населени места, пресичащите ги шосета, пътища, жп линии, биваците на туристи, пастири, горски работници и др. В зависимост от характеристиката на преобладаващите насаждения или незалесените горски площи, заети с тревиста и/или храстова растителност и овлажняването на месторастенията, горските територии в района на стопанството се разпределят по класове на пожарна опасност, както следва:

Разпределение горските територии на ТП „ДГС Суворово“ по класове на пожарна опасност

Териториален обхват		Класове на пожарна опасност			Всичко
		I клас висока	II клас средна	III клас ниска	
		хектари			
ГСУ 1	площ	85.4	2359.3	3791.9	6236.6
	процент	0.7	18.4	29.5	48.6
ГСУ 2	площ	100.0	2032.4	1305.3	3437.7
	процент	0.8	15.8	10.2	26.8
ГСУ 3	площ	365.7	2396.9	415.6	3178.2
	процент	2.8	18.6	3.2	24.6
ВСИЧКО	площ	551.1	6788.6	5512.8	12852.5
	процент	4.3	52.8	42.9	100.0
в т.ч. Държавна публична собственост	площ	462.7	6271.7	5348.0	12082.4
	процент	3.6	49.0	41.6	94.2
в т.ч. Държавна частна собственост	площ	42.4	172.6	43.3	258.3
	процент	0.3	1.3	0.3	1.9
в т.ч. Общинска публична собственост	площ	45.0	281.0	96.2	422.2
	процент	0.4	2.2	0.7	3.3
в т.ч. Общинска частна собственост	площ	-	0.9	-	0.9
	процент	-	-	-	-
в т.ч. Частна собственост (Физ. лица)	площ	0.1	43.4	20.2	63.7
	процент	-	0.3	0.2	0.5
в т.ч. Частна собственост (Юрид. лица)	площ	0.9	19.0	5.1	25.0
	процент	-	0.1	-	0.1
в т.ч. Съсобственост	площ	-	0.9	-	0.9
	процент	-	-	-	-

Разпределението на горските територии по класове на пожарна опасност е отразено и на картите за противопожарните мероприятия.

За предотвратяване появата на пожари в горските територии, както и за ограничаване на разпространението им и бързото им потушаване, се предвижда изграждане на противопожарни съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня, ще намалят или предотвратят щетите от евентуално възникнали пожари.

Всички съществуващи естествени и изкуствени съоръжения и планирани такива са нанесени върху картите на противопожарните мероприятия в М 1:25 000 със съответния условен знак.

Основните противопожарни съоръжения и мероприятия на територията на ТП „ДГС Суворово“ са следните:

1. Бариерни прегради

Общата дължина на съществуващите бариерни прегради възлиза на 15.3 км. За такива са използвани съществуващите реки, шосета и просеки с широчина 15-20 м. С настоящия план не са планирани за изграждане нови.

2. Лесокултурни прегради

Общата дължина на съществуващите лесокултурни прегради е 19.7 км. Това са предимно просеки, автомобилни пътища, речни корита и др. с широчина 10-12 м. С настоящия план не са планирани за изграждане нови.

3. Минерализовани ивици

Общата дължина на съществуващите минерализовани ивици е 11.3 км. Това са незалесени ивици, където растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой с ширина 3-6 метра. С настоящия план не са планирани за изграждане нови.

4. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни

Върху картите за противопожарно устройство са показани с червен цвят пътищата за движение на противопожарна техника. Тяхната обща дължина е 43.4 км. Предвижда се периодично те да бъдат просветлявани и укрепвани. При срутване или невъзможност за преминаване по някои от горските пътища ТП „ДГС Суворово“ да уведомява ОЦ на РДПБЗН, като допълнително предложи алтернативни маршрути.

Върху картите на противопожарните мероприятия са отразени точните им трасета.

Изискванията към пътищата за движение на *противопожарни автоцистерни* са:

- надлъжен наклон не по-голям от 17 градуса (30 %), напречен наклон 6 %, обща товароносимост 18 т, натоварване на ос 14 т, ширина на платното минимум 5.5 - 6 м;
- на всеки 300 - 500 м се предвижда уширение на платното до 6 - 7 м, което служи за разминаване на автоцистерните, когато това не е възможно при съществуващата ширина на платното. На всеки 3-5 км при липса на подходящи места се проектират площадки за обръщане с размери 12 x 12 м;
- не се проектират за движение на противопожарни автоцистерни пътища без изход с дължина по-голяма от 500 м;

5. Водоизточници за нуждите на опазването и защитата на горските територии от пожари

Върху картите на противопожарните мероприятия са отразени също източниците за вода и подстъпите към тях. Наличните водоизточници с необходимите подстъпи пригодени за противопожарни цели, се намират в близост до: микроязовир край с. Ген. Колево – подотд. 10 “х”; микроязовира с. Есеница – подотд. 33; микроязовир с. Искър – подотд. 45 “л”; микроязовир с. Брестак – подотд. 76 “о”; микроязовир до с. Звънец – подотд. 80 “б”; микроязовир до с. Оборище – подотд. 87; язовир Ген. Киселово – подотд. 75 “м”; язовир Николаевка – подотд. 107 “с”; микроязовир до с. Левски близо до отд. 103; микроязовир между селата Изгрев и Калиманци;

микроязовир до отд. **177** - до гробищата. Белославското езеро в района на Пристанище “Варна – запад”. Общият им брой е **11**, за които е необходимо да има и преносими потопаеми помпи.

6. Стационарни наблюдателни пунктове

През пожароопасния период в пожароопасните горски площи трябва да се организират наблюдения от стационарни наблюдателни пунктове, които имат възможност за наблюдение с невъоръжено око в радиус до 10 км или чрез патрулиране, като се назначават патрули. В горите от първи клас на пожарна опасност и висока стойност на опазваните горски ресурси се залагат и второстепенни наблюдателни пунктове за наблюдение с радиус от 5 км, и за площи не по-малки от 500 ха.

Планирано е изграждането на нова пожароизвестителна кула в подотдел 26 „в“. Кулата трябва да бъде оборудвана с инфрачервена камера, която да засича скрито и открито горене, като разстоянието на действие е от 200 м до 15 км, площ на сканиране 360 градуса с диапазон до 700 кв.км. Време за сканиране 10 сек. Време за потвърждение 60 секунди.

7. Табели и билбордове с противопожарно съдържание

Да се поставят и поддържат в добър вид 70 бр. предупредителни табели и плакати през 3 – 6 км покрай пътищата, на всички кръстопътища и на местата, предвидени за почивка, паркиране и палене на огън.

8. Места за почивка, паркиране и палене на огън

Определени са по пътищата минаващи през горите, разположени са извън обсега на горските култури и други силно застрашени от пожар горски площи. За тези места е необходимо да се поддържа санитарна ивица с ширина 10 - 20 метра, която редовно да се почиства от тревата, шумата и други лесно запалими отпадъци.

На местата да се поставят знаци с текст “Място за палене на огън”. Местата за палене на огън да представляват огнища с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1 м, като се оградят с венец от подръчни средства (камъни) с височина не по-малко от 20 см или се вкопават в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му. Изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не по-малко от 1 м. Горенето на огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му. Запаления огън да не се оставя без надзор и след използването му да се загасява с вода.

Местата за почивка, паркиране и палене на огън се намират в близост до следните отдели и подотдели: отд. **11** – в м. “Лагера”; отд. **20** “в” – горска хижа; отд. **47** “ж”; отд. **75** “м”; отд. **90** “г”; отд. **92** “д”; отд. **107** – хижа до язовир “Николаевка”; отд. **114** “г”; отд. **125** “в”; отд. **133** “а”; отд. **141** – горската хижа; отд. **145** – до хижата на ловната дружинка; отд. **160** “а” – до чешмата; отд. **168** - Глиган чешма; отд. **172** “ж” – гюр чешма; отд. **475** “б” – ловната хижа. На местата, предвидени за почивка и палене на огън, е необходимо да се изградят и паркинги.

9. Противопожарни депа

Противопожарният инвентар е разпределен в 3 противопожарни депа, намиращи се в разсадника на ТП „ДГС Суворово“, с Стефан Караджа и в с. Кипра, които са оборудвани според изискванията на Наредба № 8 от 12.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

10. Площадки за кацане на авиационна техника

Съществуват 2 (два) броя площадки за кацане на авиационна техника – над град Суворово – летището до отд. **91**, и летището до с. Калиманци на север от шосето за с. Баново. Освен описаните места за кацане на авиационна техника, могат да се ползват например уширението на пътя между Е-70 и А-2, за кацане на вертолети.

Сформирана е специализирана група от служители на ТП „ДГС Суворово“ за защита на горските територии от пожари, на която ще се разчита за действие при гасене на пожар.

Да се води разяснителна работа сред местното население, собствениците и ползвателите на гори, горските работници, както и събирачите на гъби и билки, а също така да се призовават към добросъвестност и бдителност през пожароопасния сезон по местните радиовъзли и в други средства за масова информация.

Ивиците (10 – 20 м.) покрай горските пътища да се почистват от паднали дървета и леснозапалими отпадъци, а тревата се окосява и се изнася извън нея.

На по-оживените пътища, минаващи през горите са предвидени места за почивка, паркиране на коли и палене на огън, а около тях са предвидени минерализовани ивици. Тези места трябва редовно да се почистват от тревата, шумата и др. леснозапалими материали.

В просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии, преди пожароопасния сезон се предвижда провеждането на санитарни мероприятия по изсичане, събиране и изнасяне на сухата и паднала маса и на други леснозапалими материали.

За постигане на максимален ефект от плана за дейността по опазване на горите от пожари, дооборудването с противопожарна техника трябва да бъде извършено в срок от една година от неговото утвърждаване, а всички мероприятия, залегнали в него, следва да бъдат изпълнени най-късно до третата година от ревизионния период.

Общи бележки

Настоящият план за дейностите по опазването на горските територии от пожар е изработен през 2025 г. от “КАВЕКО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

Теренно-проучвателните работи са извършени през лятото на 2024 г., а камералната обработка до 31 август 2025 г.

Той влиза в сила след утвърждаването му от ИАГ, като продължителността на ревизионния период е 10 години.